

Váš dopis ze dne:

14.03.2022

Vyřizuje / telefon:

Ing. Věra Šmídová / 267052661

Městská část Praha 3  
Havlíčkovo nám. 700/9  
130 00 Praha 3 Žižkov

V Praze dne 25.08.2022

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na akci : „ Lesní školka, zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům “, při ul. Pitterova, č.parc. 4229/1, 4229/9, Praha 3 - Žižkov**

S předloženou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení PREDistribuce, a.s. (dále jen PREDi) souhlasí. Požadovaný příkon elektřiny pro lokalitu Pi = 6 kW (dle hlavního jističe před elektroměrem: 1x 1x25 A ) zajistí PREDi po rozšíření distribuční soustavy dle následujících bodů:

**Rozvody 1 kV - Nová přípojková skříň SS102 - OT se zasmyčkuje na stávající kabel mezi TS 2749 a SR 12/P27.**


V příloze Vám zasíláme v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a související vyhláškou č. 16/2016 Sb. návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení, kde se upřesňuje výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a vzájemná koordinace. Žádáme Vás o doplnění potřebných údajů ve smlouvě, aby mohla být smlouva nejpozději do 90 dní vzájemně podepsána. Nedojde-li v této lhůtě k uzavření uvedené smlouvy, rezervace příkonu zaniká. Smlouva o smlouvě budoucí o připojení může být uzavřena pouze písemnou formou.

K technickému řešení vnitřní instalace a stavební části se PREDi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREDi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normy Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Norma je přístupná na webových stránkách PREDi v části Podnikové normy ([www.predistribuce.cz](http://www.predistribuce.cz)). Případné konzultace řeší útvar PREDi - Metodika a podpora spoluprac. partnerů, e-mail: [podporasp@predistribuce.cz](mailto:podporasp@predistribuce.cz), telefon 267053621.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREDi k provádění výkopových prací. Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREDi je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**, ten lze získat pouze osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů, a to **nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby**. Více informací a Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu naleznete na webových stránkách PREDi (<https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/>).

Platnost našeho vyjádření je jeden rok.

S pozdravem



Ing. Miroslav Hamáček  
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

Příloha: návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení