

From: Beneš Filip Mgr. (ÚMČ Praha 3) <[REDACTED]>
Sent: Friday, June 5, 2026 9:20 AM
To: Sakala Rudolf <[REDACTED]>; Petr Cahajla | CENTRAL GROUP <[REDACTED]>;
[REDACTED] B <[REDACTED]>; Vojtěch Škorpík <[REDACTED]>; Miloš
Vavřík <[REDACTED]>
Cc: reklamacePS <[REDACTED]>; Hotovičková Kateřina <[REDACTED]>
Subject: RE: BD Žižkov - zápis místního šetření dne 3.6.2026

Dobrý den,
děkuji za informaci a za zaslání zápisu z čištění retenční nádrže. Budu ještě očekávat
zaslání potvrzení/dokladu o vývozu a likvidace kalu a znečištěné vody z retenční nádrže
a nějakou fotodokumentaci, na které jsme se domluvili na místě.
S pozdravem

Mgr. Filip Beneš
referent oddělení životního prostředí

Městská část Praha 3
Odbor ochrany životního prostředí
Oddělení životního prostředí
Olšanská 2666/7 130 00 Praha 3 (kancelář č.9)

www.praha3.cz



From: Sakala Rudolf <[REDACTED]>
Sent: Thursday, June 4, 2026 9:26 AM
To: Petr Cahajla | CENTRAL GROUP <[REDACTED]>; Beneš Filip Mgr. (ÚMČ Praha 3)
[REDACTED] Vojtěch Škorpík
[REDACTED] <[REDACTED]>; Miloš Vavřík <[REDACTED]>
Cc: reklamacePS <[REDACTED]>; Hotovičková Kateřina <[REDACTED]>
Subject: BD Žižkov - zápis místního šetření dne 3.6.2026

E-maily z adresy [REDACTED] nedostáváte často. [Přečtěte si, proč je to důležité](#)

Přeji dobrý den všem,
Zasílám Vám v příloze zápis k prováděnému čištění retenční nádrže ze dne 2. a 3. 6. 2026.
Firma Thermotemp poskytne potřebnou dokumentaci na OOŽP MČ Praha 3 panu Benešovi
co nejdříve (nejpozději do 10.6.2026).
Pan Beneš následně v zákonné lhůtě vydá vyjádření, že byla odstraněna příčina závadného
stavu, jenž bylo chybné napojení splaškové kanalizace do dešťové kanalizace.
Bylo provedeno čištění dotčené domovní a venkovní dešťové kanalizace, odčerpání splašků,
odklizení kalů z nádrže, vystříkání stěn tlakovou vodou a provedena desinfekce nádrže.
Dále bylo zhotovitelem ZTI provedeno čištění filtru závlahového systému, dopuštění necelých
10m3 čisté vody do nádrže.

Provedeme společně se správou objektu spuštění a proplach závlahového systému do pátku 5.6.2026.

Všichni účastníci tohoto řízení budou seznámeni s vydaným závěrem OOŽP.

S pozdravem

Rudolf Sakala

Technik reklamačního oddělení Závod Brno – PS

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Kancelář Praha:

TZUS Praha s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek

