

V Praze dne: 23.9.2025
Spisová značka: S UMCP3 327006/2025
Číslo jednací: UMCP3 450341/2025

Vyřizuje: Ing. Gabriela Hronová

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o „JES“)

Úřad městské části Praha 3, odbor ochrany životního prostředí, oddělení životního prostředí (dále jen „ÚMČ Praha 3“) jako věcně a místně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona o JES ve spojení s ust. § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti Rezidence Nový Žižkov, a.s., IČO 27220397, se sídlem Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha 1, na základní plné moci podané Ing. Jarmilou Báčovou, IČO: 87255065 (dále jen „žadatel“) ze dne 25.6.2025, doplněné dne 18.07.2025, pro záměr „**Rezidence Nádraží Žižkov – fáze 1, Malešická, Praha 3 – Žižkov**“ na pozemcích parc. č. 4450/19, 4450/21, 4450/56, 4450/57, 4450/58, 4450/59, 4450/82, 4450/83, 4450/101, 4450/102, 4457/1, 4458/1, 4458/2, 4458/3, 4458/4, 4459/1, 4459/2, 3060/1, 4450/22, 4450/31, 4457/2, 4457/3, 3540, 3544/4 a 4450/10 k.ú. Žižkov (dále jen „záměr“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Lucií Kokorevovou a Ing. Zdeňkem Riegerem (ČKAIT 11800) ze společnosti STOPRO spol. s r.o., Radlická 901/37, 150 00 Praha 5 v červnu 2024 **vydává** v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný při splnění těchto podmínek:

1. Stavbu vodního díla lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží provozní řád ke každému vodnímu dílu.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu je nutné předložit smlouvu o způsobu likvidace kalů a tuků z lapáku tuků (lapolu) a zároveň je potřeba projednat vypouštění odpadních vod z lapolu se správcem (PVS a.s.) a provozovatelem (PVK, a.s.) kanalizace, do které má být odpadní voda vypouštěna.

Odůvodnění

Dne 25.6.2025 ÚMČ Praha 3 obdržel žádost, dne 18.07.2025 doplnění žádosti o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební, konstrukční a technologické řešení objektů pro bydlení s komerčními plochami pro zdravotnickou péči, obchod a stravování, včetně vjezdů, parkovacích stání, dopravní a technické infrastruktury, terénních úprav a ostatních staveb v ulici Malešická na Praze 3 – Žižkov v rámci řešení samostatného projektu FÁZE I, tvořeného bloky C, D, G, H sdružených do dvou bloků. Dne 26.08.2025, po vydání souhlasného JES (UMCP3 369899/2025 ze dne 24.7.2025) ÚMČ Praha 3 obdržel informaci o změně údajů v projektové dokumentaci; údaje objemů a odtoků z akumulace retenčních objektů a jezírka – biotopu byly v nesouladu mezi STZ a TZ objektu.

Objekty budou mít dvě podzemní podlaží a 6 až 12 podlaží nadzemních, funkce objektů je převážně bytová, v uliční oblasti jsou umístěny nebytové prostory s funkcí občanské vybavenosti – restaurace, obchody a zdravotnické ambulantní zařízení. Projektová dokumentace řeší také úpravu ulice Malešická jako městský předprostor objektů, vnitřní prostor mezi bloky s parkem s jezírkem a altánem, cyklostezku, napojení na vodovod, kanalizaci, NN, teplovod, slaboproud. Likvidace dešťových vod je řešena třemi retenčně akumulacími nádržemi s přepady do jednotné kanalizace, dešťové vody z chodníku jsou svedeny do prokořitelného pásu se stromy s přepady do kanalizace. V objektu je navržen lapol pro předpokládaný gastroprovoz, Z výše uvedeného vyplývá, že tato žádost je s ohledem na povinnost vydání jednotného environmentálního stanoviska pro povolení výše uvedeného záměru (č.j. UMCP3 327006/2025) žádostí o JES, kdy předmětem dokumentace je „**Rezidence Nádraží Žižkov – Fáze 1, Malešická, Praha 3 – Žižkov**“. Záměrem je výstavba nových objektů s převládající obytnou funkcí na území Prahy 3 v k.ú. Žižkov, vymezené ulicemi Malešická a K Červenému dvoru a v jižní části svahem nad tratěmi nákladového nádraží Žižkov. Ve fázi 1 dojde k vybudování objektů C, D, G a H a vnitrobloku mezi těmito objekty. V nadzemních podlažích budou převážně bytové jednotky. V objektech G a H přístupných z ulice Malešická budou v části nadzemních a části podzemních podlaží nebytové prostory pro komerční a jiné využití. V ostatních podzemních podlažích budou technické místnosti, sklepy a garážová stání.

Z vodoprávního hlediska budou obnoveny 2 stávající přípojky vodovodu (1 pro objekty C a D a 1 pro vnitroblok) a realizována 1 nová přípojka vodovodu (pro objekty G a H). Všechny vodovodní přípojky budou napojeny na stávající vodovodní řad 200 LT v ulici Malešická. Dále budou realizovány 3 přípojky jednotné kanalizace pro bloky C a D a 2 přípojky jednotné kanalizace pro bloky G a H, které budou napojeny na stávající stoku jednotné kanalizace KT400 v ulici Malešická. V objektu H je projektována příprava gastroprovozu se samostatnou tukovou kanalizací, která bude zaústěna do vnitřního lapáku tuku (lapol) ACO LipuJet P-OAP NS4 s průtokem 4 l/s, dimenzovaného na 400 jídel za den. Lapol bude umístěn v samostatné místnosti na úrovni 1.PP a za ním bude umístěna kontrolní šachta pro odběr vzorků. Přечиštěné odpadní vody z lapolu budou odváděny gravitačně do ležaté splaškové kanalizace na úrovni 2.PP.

Dále budou realizovány 2 šterkové vsakovací rigoly podél stromořadí v ulici Malešická. Šterkové vsakovací rigoly budou opatřeny geotextilií proti zanášení, každý bude mít volný retenční objem 41,8 m³ při použití šterku frakce 32/63 mm a budou sloužit k zachytávání srážkových vod z chodníku a ze zpevněných ploch před objekty G a H (stromořadí G) a před objekty C a D (stromořadí H). Z každého vsakovacího rigolu bude vyvedena přípojka dešťové kanalizace s regulovaným odtokem pomocí vírového ventilu 0,5 l/s a integrovaným havarijním přepadem do stoky jednotné kanalizace KT400 v ulici Malešická. K zachytávání srážkových vod z jednotlivých objektů a ze zpevněných ploch okolo nich budou realizovány 3 podzemní retenčně-akumulační nádrže s havarijními přepady a s regulovanými odtoky pomocí vírových ventilů do jednotné kanalizace. Srážková voda z akumulací částí nádrží bude využívána k závlaze zeleně pomocí čerpadel nastavených pro automatickou závlahu. Retenčně-akumulační nádrž G (pro objekty G a H) o objemu 100 m³ (s retenčním objemem 80 m³ a akumulací objemem 20 m³) bude mít regulovaný odtok 1,4 l/s. Retenčně-akumulační nádrž D2 (pro objekt C) o objemu 75 m³ (s retenčním objemem 44 m³ a akumulací objemem 31 m³) bude mít regulovaný odtok 0,7 l/s. Retenčně-akumulační nádrž D1 (pro objekt D) o objemu 85 m³ (s retenčním objemem 69,9 m³ a akumulací objemem 15,1 m³) bude mít regulovaný odtok 1,0 l/s. V případě sucha bude možné akumulací části nádrží doplňovat vodou z vodovodního řadu.

V jihovýchodní části vnitrobloku (po dokončení objektů A, B, E a F ve fázi 2 v jeho centrální části) bude realizován vodní prvek – jezírko (biotop) – o celkové ploše vodní hladiny 215 m² a celkovém objemu 179,51 m³. Jezírko bude nepravidelného tvaru a bude mít maximální hloubku 2,1 m. Litorální (břehové) pásmo jezírka, osazené vodomilnou vegetací, bude mít

Městská část Praha 3

Úřad městské části

Odbor ochrany životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Havlíčkovu nám. 700/9, 130 00 Praha 3

+420 222 116 111

Adresa pracoviště: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz

IČ: 00063517

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,

Číslo účtu: 27-2000781379/0800

Datová schránka: eqkbt8g

rozlohu 71,59 m² (z toho 55,0 m² pod vodou), objem 22,91 m³ a hloubku 0,32 m. V litorálním pásmu budou umístěny 2 sběrače hladinových nečistot (skimmery) Oase Profiskim 100, které budou svedeny do prostoru čistící technologie s 2 pískovými filtry Oase Sand Filter D800. Do tohoto prostoru budou dále svedeny 2 dnové vpusti Oase DN100 a přes čistící technologii bude voda cirkulovat zpět do jezírka perforovaným potrubím v litorální zóně (okruhy 1 a 2). Mimo filtrační sestavu povede vratné potrubí do pramenného kamene, přes který bude cirkulovat voda do jezírka (okruh 3). Jezírko bude opatřeno bezpečnostním přelivem svedeným do retenčně-akumulační nádrže D2. V případě sucha bude jezírko dopouštěno z vodovodního řadu.

U objektu D bude realizován vodní prvek – vodní plocha náměstí (promenáda) s vodotrysky. Půdorys objektu bude obdélníkového tvaru, o rozměrech cca 9,9 × 1,9 m s hloubkou 0,7 m a bude v něm osazeno cca 30 trysek, které budou vytvářet cca 15-25 cm vysoké gejzíry či rozstříkovat vodní mlhu. Technologické zázemí prvku bude umístěno v suterénu objektu D.

V průběhu výstavby bude potřeba dočasně čerpat srážkové a prosakující podzemní vody ze stavební jámy.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá *povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů*, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko. JES se vydává namísto tohoto správního úkonu:

- závazné stanovisko dle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 5 odst. 3 vodního zákona je stavebník při provádění staveb povinen zabezpečit tyto stavby podle jejich charakteru a účelu užívání zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem nebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů.

Stavby nových obytných objektů C, D, G a H budou napojeny obnovenými a novými přípojkami na stávající vodovodní řad a novými přípojkami na stávající jednotnou kanalizaci. V objektu H je plánováno umístění tukového lapolu napojeného na samostatnou tukovou kanalizaci z budoucího gastroprovozu. Srážkové vody z chodníků a ze zpevněných ploch před objekty C, D, G a H budou svedeny do 2 šterkových vsakovacích rigolů podél stromořadí v ulici Malešická. Každý vsakovací rigol bude mít volný retenční objem 41,8 m³ při použití šterku frakce 32/63 mm a pro případ velkého množství dešťových srážek budou vybaveny regulovaným odtokem pomocí vírového ventilu 0,5 l/s a integrovaným havarijním přepadem do stoky jednotné kanalizace. Srážkové vody ze střech objektů C, D, G a H a z přilehlých zpevněných ploch budou svedeny do 3 podzemních retenčně-akumulačních nádrží o objemech 100 m³ (nádrž G – retence: 80 m³, akumulace: 20 m³), 75 m³ (nádrž D2 – retence: 44 m³, akumulace: 31 m³), 85 m³ (nádrž D1 – retence: 69,9 m³, akumulace: 15,1 m³). Srážková voda z akumulací částí nádrží bude využívána k zálivce zeleně. Retenční části nádrží budou realizovány s havarijními přepady a regulovanými odtoky pomocí vírových ventilů, které budou nastaveny na maximální regulované odtoky 1,4 l/s (z nádrže G), 0,7 l/s (z nádrže D2) a 1,0 l/s (z nádrže D1) do jednotné kanalizace. Navržený vodní prvek – jezírko (biotop) – bude také sloužit k částečnému zadržování srážkových vod. Navržený způsob je v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona. Z hlediska ochrany vod je tento záměr **přípustný za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.**

Městská část Praha 3

Úřad městské části

Odbor ochrany životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3

+420 222 116 111

Adresa pracoviště: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz

IČ: 00063517

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,

Číslo účtu: 27-2000781379/0800

Datová schránka: eqkbt8g

Navržené retenčně-akumulační nádrže o objemech 100 m³, 75 m³ a 85 m³ **jsou vodními díly** podle § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona jako jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolené podle § 8 vodního zákona, a proto **je nutné si požádat** příslušný vodoprávní úřad, kterým je ÚMČ Praha 3, odbor ochrany životního prostředí, **o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona – k jinému nakládání s nimi.** Dle § 55a odst. 1 je nutné přiložit stanovisko správce povodí jako povinné přílohy žádosti. Ke kolaudačnímu souhlasu je potřeba předložit provozní řád ke každé retenčně-akumulační nádrži (viz podmínka č. 1).

Navržený vodní prvek – jezírko (biotop) – o celkové ploše vodní hladiny 215 m² a celkovém objemu 179,51 m³ s maximální hloubkou 2,1 m **je vodním dílem** podle § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona jako jiná stavba potřebná k nakládání s vodami povolené podle § 8 vodního zákona, a proto **je nutné si požádat** příslušný vodoprávní úřad, kterým je ÚMČ Praha 3, odbor ochrany životního prostředí, **o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona – k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci.** Dle § 55a odst. 1 je nutné přiložit stanovisko správce povodí jako povinné přílohy žádosti. Ke kolaudačnímu souhlasu je potřeba předložit provozní řád k jezírku (viz podmínka č. 1).

Plánovaný lapol (lapák tuku) **je vodním dílem** podle § 55 vodního zákona bez nutnosti povolení k nakládání s vodami. Nicméně také k lapolu je potřeba předložit provozní řád před udělením kolaudačního souhlasu (viz podmínka č. 1) a dále je potřeba předložit smlouvu o způsobu likvidace kalů a tuků zachycených v lapolu (viz podmínka č. 2). Dále je nutné při vypouštění vyčištěných odpadních vod dodržet limity (max. koncentrace tuků v prostém vzorku: 100 mg/l) stanovené platným kanalizačním řádem pro ÚČOV Praha schváleným Úřadem městské části Praha 6 ze dne 20.5.2021 (č.j. MCP6 238785/2021).

Dále **je potřeba** k čerpání podzemních a srážkových vod ze stavební jámy **požádat** příslušný vodoprávní úřad, kterým je ÚMČ Praha 3, odbor ochrany životního prostředí, **o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny ze stavební jámy.**

V souladu s § 55 odst. 3 vodního zákona a dle § 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, nejsou vodovodní a kanalizační přípojky vodními díly, a tudíž nepodléhají povolení záměru podle zvláštního zákona. Navržené 2 šterkové vsakovací rigoly s regulovaným odtokem do jednotné kanalizace nejsou rovněž vodními díly, a tudíž nevyžadují povolení vodoprávního úřadu. Vodní prvek – vodní plocha náměstí (promenáda) není rovněž vodním dílem, a tudíž nevyžaduje povolení vodoprávního úřadu.

ÚMČ Praha 3 jako vodoprávní úřad upozorňuje na nutnost zajištění odvodnění staveniště v průběhu výstavby tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod v dané lokalitě. Při realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami dle § 39 vodního zákona. Zařízení staveniště musí být zabezpečeno tak, aby do kanalizace nebyly splavovány či vypouštěny odplavitelné materiály a kontaminované odpadní vody. Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění daného území ropnými látkami.

ÚMČ Praha 3 upozorňuje žadatele, na povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Každý je povinen nakládat s odpady ve smyslu § 13 zákona o odpadech. S veškerými odpady vzniklými v souvislosti se stavební činností je nutné zacházet v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. Upozorňujeme na nutnost předání odpadů vzniklé při stavební činnosti pouze oprávněné osobě.

Městská část Praha 3

Úřad městské části

Odbor ochrany životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3

+420 222 116 111

Adresa pracoviště: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz

IČ: 00063517

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,

Číslo účtu: 27-2000781379/0800

Datová schránka: eqkbt8g

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné JES.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Na vypracování tohoto JES se podíleli: Bc. Lucie Ouředníková (odpadové hospodářství, kontakt: [redacted]), Ing. Jarmila Vališová (ochrana přírody a krajiny, kontakt: [redacted]), Mgr. Filip Beneš (vodoprávní problematika, kontakt: [redacted]) a Ing. Gabriela Hronová (zemědělský půdní fond, kontakt: [redacted]).

Toto JES nahrazuje JES ze dne 24.7.2025 (č.j. UMCP3 369899/2025).

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Sdělení k vazbám předkládaného záměru na další složky životního prostředí

S ohledem na plánované zásahy je třeba věnovat pozornost následujícímu sdělení z hlediska ochrany přírody a zeleně dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“):

Vysazeno bude celkem 146 ks stromů a 2080 m² keřů. Trvalkové záhony budou založeny na ploše 681 m². V jihozápadní části bude založena přírodní parková plocha, na které budou vysazeny především domácí dřeviny. Dále zde budou, na podporu biodiverzity a přírodního charakteru vegetačních úprav, založeny plochy lučních porostů a biotopy pro plazy. Biotopy budou mít podobu zídek z nasucho vyskládaných kamenů.

Kácení 63 ks stromů, 4 890 m² zapojených porostů stromů a 8 974 m² zapojených porostů keřů bylo povoleno rozhodnutím o kácení dřevin č.j. UMCP3 278932/2024 ze dne 3.6.2024, závazným stanoviskem ke kácení č.j. UMCP3 245252/2024 z 21.5. 2024 a územním rozhodnutím odboru výstavby č.j. UMCP3 136731/2025 z 12.3.2025 ke stavbě nazvané „Rezidence Nádraží Žižkov Fáze 1 – blok C, D, G, H“. Výsadby dřevin musí být provedeny v souladu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí stavby v termínech do závěrečných kontrolních prohlídek jednotlivých dílčích celků stavby. Sadovnické úpravy je třeba založit v souladu s normami

- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou,
- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba,
- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce,

Městská část Praha 3

Úřad městské části

Odbor ochrany životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3

+420 222 116 111

Adresa pracoviště: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz

IČ: 00063517

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,

Číslo účtu: 27-2000781379/0800

Datová schránka: eqkbt8g

- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy a
- ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti.
- Definice základních odborných termínů týkajících se tvorby a ochrany sadovnických a krajinářských úprav a péče o ně, jsou uvedeny v normě ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné termíny a definice.

Sdělujeme, že po celou dobu stavby je třeba dbát na ochranu okolních dřevin a vegetačních ploch a provádět opatření, která zabrání negativním vlivům stavby. ÚMČ Praha 3 jako orgán ochrany přírody upozorňuje na povinnost chránit dřeviny v okolí staveniště v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Aplikací uvedené normy ČSN lze zamezit případnému poškození nebo zničení dřevin, které je podle § 7 ZOPK nepřípustné.

Dojde-li k poškození dřevin, bude toto počínání u právnické osoby a fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti, která se poškození dopustí, klasifikováno dle § 88 odst. 1 písm. c) ZOPK a orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Ing. Zdeněk Krenk

Vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Podepsáno elektronicky

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Zdeněk Krenk
Organizace:	Městská část Praha 3, Úřad městské části
Sériové č. cert.:	23474942
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	23.09.2025 13:18:19
Dřívod:	
Místo:	

Rozdělovník:

Ing. Jarmila Báčová, [REDACTED]

Odbor výstavby, Městská část Praha 3, Seifertova 51/559, 130 00 Praha 3 interně elektronicky

Městská část Praha 3

Úřad městské části

Odbor ochrany životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3

+420 222 116 111

Adresa pracoviště: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz

IČ: 00063517

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,

Číslo účtu: 27-2000781379/0800

Datová schránka: eqkbt8g