

Žádost ze dne 2. 12. 2021

21.12.2021

podnět k zahájení řízení a reklamní stavby na pozemku 2935/1

Vážení,

děkuji za poskytnuté informace.

K reklamním zařízením na domě č.p. 2810 Vám sděluji, že jsou opatřeny označením provozovatele, společnost AVENIR viz příloha. Reklamní zařízení této společnosti dle mého názoru převzala a provozuje společnost EUROPLAKAT, s.r.o., IČ: 40614832 ze skupiny JCDECAUX. V případě, že by se tato informace ukázala být nepravdivou, máte možnost zahájit řízení o odstranění stavby s neznámým majitelem prostřednictvím ustanovení opatrovníka. V souladu se zákonem 500/2004 Sb. podávám tímto podnět k zahájení řízení o odstranění a prosím o poskytnutí informace o přijatých opatřeních ve lhůtě 30 dnů.

U reklamních staveb umístěných na pozemku 2935/1 Vás prosím o poskytnutí anonymizovaných povolení pro stavbu (s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím). Dále prosím o informaci, zda stavby splňují všechna potřebná bezpečnostní kritéria a odpovídají projektové dokumentaci. I nově instalované panely jsou předsazeny před plot, zasahují do prostoru chodníku a již dříve zde došlo k úrazu, což jsme řešili už před více než rokem viz další přílohy.

Povinný subjekt: MČ Praha 3

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 2. 12. 2021 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci **podnět k zahájení řízení a reklamní stavby na pozemku 2935/1**, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

- ke dvěma reklamním zařízením na zdi domu č. p. 2153, k. ú. Žižkov (pozemek č. parc. 2810, k. ú. Žižkov), Praha 3, U Kněžské louky 2, odbor výstavby uvádí: stavebnímu úřadu se podařilo dohledat a kontaktovat vlastníka těchto reklamních zařízení, který přislíbil jejich odstranění v termínu do 31. 1. 2022. V případě nedodržení této lhůty bude postupováno v souladu s ust. § 129 stavebního zákona.
- - požadovaný dokument týkající se povolení reklamního zařízení na pozemku č. parc. 2935/1, k. ú. Žižkov Vám zasíláme v příloze.

Komunikace pro chodce v blízkosti tohoto reklamního zařízení splňuje normové požadavky i požadavky uvedené v příloze č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kde je uvedeno, že komunikace pro chodce musí mít šířku nejméně 1500 mm včetně bezpečnostních odstupů (tj. 1 pruh pro chodce 0,75 m + bezpečnostní odstup od vozovky 0,5 m + bezpečnostní odstup od pevné překážky (zdi, plotu apod.) na druhé straně 0,25 m).

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Příloha: souhlas_se_zmenou_v_uzivani

Stáhněte si



souhlas se zmenou v uzivani

21. 12. 2021

618 kB

[Stáhnout](#)